



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1769/2016

Em 01 de novembro de 2016.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ELIAS CHEDIEK
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887 - Centro
14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os meus respeitosos cumprimentos, em resposta o ao **Requerimento nº 660/16**, de autoria do Vereador **JOSÉ CARLOS PORSANI**, levamos ao conhecimento desse Legislativo, conforme manifestação prestada pelo Senhor Superintendente do Departamento Autônomo de Água e Esgotos que, conforme embasamentos técnicos no Plano Municipal de Saneamento para os empreendimentos implantados nos setores o Bairro Jardim Roberto Selmi-Dei, o volume de água para o atendimento da demanda dos moradores é suficiente. As adutoras, poços e reservatórios, foram objetos de estudo para expansão desta área e novos empreendimentos a serem implantados naquela região.

Todavia, as ocorrências de desabastecimento, foram em decorrência da paralisação do Poço Flora em virtude do rompimento da câmara de bombeamento, que após constatado o problema, está sendo recuperada.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovo os protestos de minha elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal