



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 1049/2021

Em 02 de junho de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALUÍSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 4407/2021 **de 03/06/2021 16:47**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 410/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE

Destinatário: Ger. Expediente

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0410/2021**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal da Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

Araraquara, 25 de maio de 2021

A/C

Alan Silva

Chefe de Gabinete

Assunto: Requerimento nº 410/2021 – requer informações sobre o sistema de segurança do gás utilizado nas cozinhas das escolas municipais (CER's, EMEF's, etc.) - Guichê nº 027.056/2021

Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta a Indicação acima referida, informo que:

a) o sistema de gás utilizado nas cozinhas das escolas municipais é padronizado, ou seja, é o mesmo em todos os CER's e EMEF's? Se a resposta for negativa, por favor, explicar as razões de existirem sistemas diversos.

R- As instalações de gás utilizadas na Rede Municipal de Educação são padronizadas. Todos os cilindros são P-45 e ficam abrigados em edificações externas às cozinhas.

b) quais as normas técnicas de segurança (de que órgãos oficiais) a Prefeitura Municipal adota os sistemas de gás das escolas municipais?

R- As Normas Técnicas adotadas em cada instalação de gás são as vigentes e de cunho obrigatório.

c) qual a regularidade (anual, mensal, diário) de vistoria dos sistemas de segurança do gás supramencionados? Quem realiza a vistoria cotidiana? Possui treinamento para tal atividade?

R- A checagem das instalações de gás são feitas ao menos uma vez por mês, quando da troca de cilindros, realizada pela fornecedora do GLP, por meio do seu agente devidamente treinado.

d) quais órgãos técnicos externos vistoriam, auditam o sistema de gás referido? Em qual periodicidade?



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducao@araraquara.sp.gov.br

R- Vistorias e intervenções adicionais, preventivas ou corretivas nas instalações de gás são executadas por ordem de serviço empenhada a profissionais gabaritados.

e) qual a condição atual do sistema de segurança do gás utilizado nas cozinhas das escolas municipais (CER's, EMEF's, etc.)?

R- As instalações de gás da Rede Municipal de Educação observam plenas e seguras condições de uso.

Atenciosamente,

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação