



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 5580/2021

Manutenção corretiva e preventiva na fiação elétrica da recepção da USF - Dr. Euclides Croce - Vale do Sol.

Indico ao Senhor Prefeito que entre em entendimento com os setores competentes a fim de que se providencie a manutenção corretiva e preventiva na fiação elétrica da recepção USF - Dr. Euclides Croce, localizada na Av. Carlos de Angeli, 350, no bairro Vale do Sol.



Fios muito próximos, embaralhados, em ambiente não muito adequado com pouca ventilação e muitos aparelhos plugados ao mesmo tempo, muito próximos da parede. Risco de acidente grave.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 14 de dezembro de 2021.

LUNA MEYER

PROTÓCOLO 10460/2021 - 14/12/2021 17:59



**USF Dr. Euclides Crocce**