



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0730/2022

Em 18 de março de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 2959/2022 **de 21/03/2022 16:50**
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 190/2022
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0190/2022**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, pelo presente, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal da Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / sceducao@araraquara.sp.gov.br

Araraquara, 04 de março de 2022

A/C

Alan Silva

Chefe de Gabinete

Assunto: Requerimento nº 190/2022 – Vereadora Luna Meyer – informações sobre a EMEF CAIC Ricardo Caramuru de Castro Monteiro - processo nº 14314/2022

Senhor Chefe de Gabinete,

Sobre as questões apresentadas no Requerimento nº 201/2022, seguem as informações solicitadas:

1- Quais medidas estão sendo tomadas por este Executivo para solucionar a questão ora apresentada?

R. Encontra-se em andamento Obra para execução de uma nova cobertura metálica na EMEF CAIC Ricardo Caramuru de castro Monteiro.

2- O problema já foi avaliado por algum profissional técnico? em caso afirmativo, favor apresentar o laudo.

R. Foi realizada vistoria na cobertura da unidade no ano de 2021, por engenheiro civil, quando foi verificada a necessidade de execução de uma nova cobertura metálica, sobre a laje existente, com o objetivo de eliminar as infiltrações e proporcionar adequação da infraestrutura física da escola.

3- Qual a previsão para os reparos/reforma na escola? Existe projeto? Em caso afirmativo, favor apresentar.

R. Na sequência da vistoria foi desenvolvido, portanto, Projeto Básico, para compor a documentação necessária à abertura de processo licitatório para execução da obra. Atualmente,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

encontra-se em andamento o CONTRATO N° 008-2022, em virtude do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 033/2021, levado a efeito através do Processo Licitatório N° 3714/2021, de 01 de dezembro de 2021, Guichê n.º 73658/2021, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO TÉRREO E SOBRADO DA EMEF “RICARDO DE CASTRO CARAMURU MONTEIRO” NO VALE DO SOL, NESTA CIDADE.” O prazo de execução do objeto é de 120 dias corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, cujas etapas observarão o cronograma físico financeiro anexo ao contrato. O projeto e cronograma, encontram-se disponíveis no portal da transparência, através do link: <https://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-secretaria-da-educacao/portal-da-transparencia-educacao>

4- Nesse interim, existe o risco da estrutura desabar? Seria o caso de realocar as crianças matriculadas na EMEF para outras unidades enquanto não sanado o problema?

R. O problema de infiltração não está relacionado a questões estruturais, mas a dificuldade de se garantir a impermeabilização das juntas das lajes pré-fabricadas em concreto, uma vez que apresentam sistema de encaixe, característico de todas as edificações do modelo CAIC.

5- É compreendido que tal reforma para ocorrer com propriedade precisaria ser aprovada através do Orçamento Participativo, mas considernado-se que a situação é emergencial, quais melhorias podem ser implementadas até que isso de fato se estabeleça?

R. Conforme esclarecido, estão sendo tomadas todas as ações necessárias para a solução dos problemas constatados na unidade escolar.

Atenciosamente,


CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação