



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1847/2022

Em 08 de julho de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 6373/2022 de **08/07/2022 16:27**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 535/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao **Requerimento nº 0535/2022**, de autoria da Vereadora **FILIPA BRUNELLI**, em anexo, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente:

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Araraquara, 07 de julho de 2022

À Coordenadoria de Articulação Institucional

Segue as informações desta secretaria, em resposta ao requerimento nº535/2022, em ofício anexo apresentado pela Gerência de Obras Viárias e Gerência de Drenagem.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

SÉRGIO JOSÉ PELÍCOLLA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

OFÍCIO Nº: 015/2022-SMOSP-GOViarias-GDren

Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Sr. Sérgio José Pelícolla

Referência: Requerimento nº. 535/2022

Vimos pelo presente apresentar resposta aos questionamentos da ilustríssima vereadora Filipa Brunelli em relação à manutenção do piso asfáltico da Avenida Augusto Munhoz Perez, em frente à casa de nº. 1178 – Yolanda Ópice, nesta.

1. Informar qual a causa da obstrução das galerias.

Resp.: O sistema de galeria de águas pluviais não se encontra obstruído. Ocorre que a rede existente nesta via se encontra subdimensionado para a área da bacia de contribuição que atende. A Secretaria Municipal de Obras, realizou a implantação de galeria na rua da antiga Estrada do Ouro, porém falta concluir a travessia sob a linha férrea existente no local e enquanto não forem obtidas as licenças junto a concessionária não se pode executar a transposição. Assim a rede está interligada provisoriamente na rede existente na Avenida Augusto Munhoz Perez;

2. Informar se o buraco está aumentando em decorrência desta obstrução.;

Resp.: Ocorre que se está chamando de “buraco” o que era a antiga travessia da Estrada do Ouro, existente sob a linha férrea. Com a urbanização do loteamento Yolanda Ópice e um pouco mais recente dos Loteamentos Santa Júlia II III, o greide da Avenida Augusto Munhoz Perez neste ponto, subiu aproximadamente 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) em relação à passagem existente, e não foram executadas à época as obras de contenção necessárias, o que está sendo implementado de forma gradual, visto que não há disponibilidade orçamentária no momento para satisfazer a todas as demandas do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS




Imagem 1 - Traçado da rede projetada para o local, implantada até o limite da faixa de servidão da ferrovia

3. Informar qual o procedimento para solucionar o problema em questão.

Resp.: Para solucionar o problema apontado há que se concluir a implantação do novo sistema de galeria, que conforme informado no quesito 1, falta obtenção das licenças para posterior reserva orçamentária e contratação de empresa para execução, o que neste momento não temos como precisar uma data.

De forma conter o desmoronamento que ocorrera no local, às equipes de próprias de manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realizaram o reaterro e colocação de rachão, bem como fez a manutenção necessária no poço de visita ali localizado, conforme pode ser observado na foto 1.

Ressalte que a prefeitura, além das obras que já foram realizadas com recurso próprio, encaminhou toda documentação técnica de engenharia para abertura processo licitatório através do guichê nº. 39276/2022, considerando que a administração está finalizando convênio estadual através do programa **"Nossa Rua"** para a completa realização dos serviços de implantação infraestrutura urbana de guias, sarjetas, bocas de lobo e pavimentação asfáltica do Jardim Santa Julia II e III.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS





Foto 1 - Local onde existia o "buraco" no pavimento da Avenida Augusto Munhoz Perez

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Araraquara, 05 de julho de 2022.


ENG. DANIEL P. SIQUEIRA
Gerência de Obras Viárias


ENG. MARCOS R. DE OLIVEIRA
Gerência de Drenagem

Marcos
Roberto de
Oliveira

Assinado de forma
digital por Marcos
Roberto de Oliveira
Dados: 2022.07.05
08:55:54 -03'00'