



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 3104/2022

Em 11 de novembro de 2022

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 10038/2022 **de 23/11/2022 07:59**

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 2233/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- CHEFIA GABINETE

Destinatário: Ger. Expediente Leg.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**ALÚSIO BOI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **indicação n.º 2233/2022**, de autoria do Vereador **PAULO LANDIM**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

estima e consideração.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa

Atenciosamente,

**ALAN SILVA**  
Chefe de Gabinete



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**GERÊNCIA DE DRENAGEM**



Processo: **027.290/2022**  
Requerente: **CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**  
Assunto: **INDICAÇÃO**

Ao Coordenador Executivo de Obras Públicas  
**Sr. Ernesto Rebuglio Velosa**


Servimo-nos do presente para informar que no momento não temos condições técnicas de atender a indicação nº. 2233/2022, para a implantação de boca de lobo na Rua Parede João Rodrigues Crepaldi, próximo ao nº. 1321, na Vila Xavier, visto que o ponto mais próximo para interligação está a aproximadamente 600 metros, bem como a rede existente não foi devidamente dimensionada para receber novas contribuições.

Para o atendimento deste setor da Vila Xavier há que se realizar um macroprojeto de drenagem, de forma que se possa realizar a implantação em várias etapas, já que está em área urbana consolidada e com muitas interferências, além do fato de o lançamento necessariamente passar sob as linhas férreas ao longo da Via Expressa, que por sua vez necessita de obras de adequação para receber novas contribuições.

Caso esta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Administração autorize, poderemos iniciar os levantamentos necessários para elaborar termo de referência para contratação dos projetos necessários.

Sem mais para o momento, com os cordiais cumprimentos.

Araraquara, 24 de outubro de 2022.

  
Gerência de Drenagem  
**ENG. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA**  
CREA 5061118088 - Matrícula 16891-2