



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 05 de março de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 113/2024**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,



EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera – CEP 14802-396
Fone: (16) 3335-8025

Ao
Sr. **RENATO TONIA RIBEIRO**
Chefe de Gabinete

Prezado Senhor:

Em resposta ao Requerimento 113/2024, de autoria do Vereador RAFAEL DE ANGELI, solicitando “informações sobre as obras para instalação de gradil metálico nos viadutos das Avenidas Barroso e 22 de Agosto”, temos a informar o que segue:

- 1) *“Foi realizada avaliação da estrutura dos pontilhões para verificar as condições estruturais em relação a aguentar o peso dos gradis que estão sendo instalados?”*

Foram realizados estudos para a ampliação e instalação dos gradis. A carga adicional pertinente à complementação das grades de segurança do viaduto da Av. 22 de Agosto foi de aproximadamente 20 kg/m, e das grades do viaduto da Av. Barroso de 40 kg/m e trata-se de carga distribuída por metro. Tais informações foram analisadas na fase de estudo e, com a adição dessa carga, não existe risco no quesito de estabilidade estrutural dos equipamentos em tela.

- 2) *“Qual é o cronograma previsto para a conclusão das obras de instalação dos gradis nos viadutos nos Pontilhões da Barroso e da 22 de Agosto?”*

Já se encontra concluído cerca de oitenta por cento do objeto de contrato e a previsão para término é na primeira quinzena de abril.

- 3) *“Há algum estudo ou avaliação de impacto ambiental relacionado à instalação dos gradis nos referidos viadutos?”*

Não existe nenhum estudo de impacto ambiental, pois inexistente qualquer tipo de risco ao meio ambiente, portanto, neste caso não se aplica por não oferecer prejuízo na esfera ambiental.

- 4) *“Quais são as medidas adicionais, além da instalação dos gradis, que estão sendo tomadas, para promover a segurança dos pedestres que transitam por esses locais?”*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera – CEP 14802-396
Fone: (16) 3335-8025

As ampliações e instalações das grades nos viadutos da Av. 22 de Agosto e da Av. Barroso foram justamente para atendimento das condições de segurança dos munícipes que utilizam os equipamentos públicos e, também, para atendimento da Norma de Segurança **NBR 14.718**, cuja altura não pode ser inferior a 1,10 metros e no local, após as instalações, a altura ficou superior a 2,00 metros de altura, portanto, atende plenamente a norma técnica de segurança vigente.

Colocando-nos à disposição de V.S^a. para qualquer outro esclarecimento necessário, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe a nossa consideração.

Atenciosamente,


NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO
Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana