



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 08 de agosto de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 408/2024**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

A Chefia de Gabinete.

Considerando as informações solicitadas segue:

1 – Requeiro informações sobre a aprovação do projeto do Condomínio Parque Astral (MRV), especificamente sobre o planejamento e as medidas previstas para o escoamento de águas pluviais;

Em relação à aprovação do projeto informamos que de conforme consulta ao cadastro, a obra do Condomínio Parque Astral foi concluída no ano de 2012 e não há registro nesta secretaria de informação sobre encaminhamento de projeto de drenagem. Considerando tratar-se de empreendimento vertical, à época as exigências quanto a drenagem sustentável estavam sob as responsabilidades do DAAE e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Sugiro consulta aos departamentos para complementar a informação caso haja registro da época.

2 – Requeiro esclarecimentos sobre de quem é a responsabilidade pela execução das providências necessárias para solucionar as recorrentes inundações que ocorrem no referido condomínio durante períodos de chuva forte, uma vez que a água tem invadido o local, causando transtornos aos moradores;

A responsabilidade de manutenção, construção e captação de água pluvial em vias públicas é do município, através da Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos - Gerência de Drenagens, porém, o condomínio foi construído em nível mais baixo que a via, portanto as inundações do local não são causadas pela capacidade reduzida de vazão dos equipamentos de drenagem existentes na região.

3 – Solicito informações sobre as ações que estão sendo ou serão tomadas para mitigar os impactos das inundações e prevenir futuros incidentes.

Considerando que a carência de infraestrutura de drenagem adequada do local, para mitigar a problemática serão implantadas bocas de lobo nas proximidades, todavia cabe registrar que a capacidade da rede existente requer estudos aprofundados e portanto encontra-se em processo de análise projetos para adequações da região.

Sem mais.

—
Renata C. Brattfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos