



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 24 de julho de 2024.

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**PAULO LANDIM**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 600/2024**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto - DAAE.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**EDINHO SILVA**  
Prefeito Municipal

Araraquara, 23 de julho de 2024

Ofício 022/2024 - DPlan

A

**SUPERINTENDENTE - DAAE**

Ilma. Sra. Ada Salmazo


Ref.: Proc. DAAE nº 2414/24 – Falta de água na região do Jd Uirapuru II  
Vereador Rafael De Angeli

Em atenção ao solicitado pelo Exmo. Vereador, informamos que:

1. A interrupção no fornecimento de água na região do Jd Uirapuru II é decorrente dos serviços de manutenção da rede de distribuição, executados nos dias 15 e 22/05, 14/06, 03 e 05/07, bem como, da operação estiagem (falta de água nos reservatórios da ETA Fonte, devido a redução do bombeamento da captação das Cruzes), que ocorreu nos dias 21, 24, 25, 26 e 28/06.
2. As medidas tomadas consistem no monitoramento da captação das Cruzes, que o DAAE está fazendo 24 horas por dia, todos os dias da semana, para evitar o rebaixamento do nível de água no barramento, face ao período de estiagem que reduziu consideravelmente a capacidade do manancial, bem como, a agilização dos serviços de manutenção da rede de distribuição.
3. O fornecimento de água na região do Jd Uirapuru está normalizado.
4. Os canais de comunicação disponíveis para todos os usuários são:
  - 0800 602 2324, com atendimento 24hs por dia, todos os dias da semana;
  - Aplicativo DAAE App.

Sendo o que nos apresenta para o momento, permanecemos a disposição para demais esclarecimentos, caso necessário.

Atenciosamente



Eng. José Braz Scognamiglio  
Diretor de Planejamento