



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 25 de fevereiro de 2025.

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**RAFAEL DE ANGELI**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 270/2025**, de autoria do Vereador **ENFERMEIRO DELMIRAN**, que versa sobre o cronograma de manutenção e reparo dos aparelhos de ar condicionado nas unidades de saúde do município, conforme manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Saúde, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

Atualmente, não há um cronograma previsto para a manutenção preventiva desses equipamentos, sendo os reparos realizados de forma corretiva, ou seja, quando são identificadas falhas no funcionamento dos aparelhos. A ausência de um planejamento estruturado para a manutenção preventiva deve, em grande parte, à indisponibilidade de recursos específicos para essa especificidade, o que nos impõe a necessidade de lidar com as demandas de forma reativa, conforme as ocorrências são registradas.

Diante desse cenário, registramos a necessidade de garantir maior eficiência na manutenção dos aparelhos de ar condicionado, especialmente devido à sua importância para o conforto e bem-estar dos profissionais de saúde e dos usuários das unidades. Contudo, a limitação de recursos e a ausência de uma estrutura dedicada exclusivamente à manutenção desses equipamentos impõem desafios à administração municipal.

Com o intuito de amenizar os impactos gerados pela inoperabilidade de alguns aparelhos, estamos promovendo o remanejamento de equipamentos oriundos da UPA Central, atualmente em reforma, para as salas mais



**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
- Gabinete do Prefeito -

quentes das Unidades Básicas de Saúde. No entanto, essa medida, ainda que paliativa, não supre integralmente a necessidade existente, uma vez que a quantidade de aparelhos disponíveis é insuficiente para atender a toda a procura. Soma-se a essa dificuldade a ocorrência de furtos de aparelhos de ar condicionado, como o registrado recentemente na Unidade de Saúde da Família Vale do Sol, no dia 14 de fevereiro de 2025, o que agrava ainda mais a precarização da climatização nas unidades de saúde.

Diante desse contexto, solicitamos a compreensão desta Casa Legislativa e apelamos à colaboração dos nobres vereadores na busca por alternativas que possibilitem a destinação de recursos para melhorias estruturais. A concessão de verbas, por meio de emendas de custeio, para a aquisição de novos aparelhos, a instalação de grades de segurança e a implementação de um plano de manutenção adequado são medidas essenciais para garantir um ambiente de trabalho mais confortável para os profissionais e um atendimento digno à população.

Certos da atenção e do compromisso desta Casa com a qualidade dos serviços de saúde prestados à população de Araraquara, colocando-nos à disposição para o que for necessário, e renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO**  
Prefeito Municipal