



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 278/2018

Em 20 de fevereiro de 2018.

Ao
Excelentíssimo Senhor
JÉFERSON YASHUDA FARMACÊUTICO
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 124/18**, de autoria do Vereador **JOSÉ CARLOS PORSANI**, juntamos ao presente cópia das informações prestadas pela Gerência de Tratamento de Esgotos do Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. Isento
www.daaeararaquara.com.br



Araraquara, 19 de fevereiro de 2018
GTAE 18/2018

Ilmo. Sr.
Eng. José Braz Scognamiglio
Diretor Técnico Operacional

REF.: Referente ao Requerimento nº 0124/18 – Ofício EX nº 0276/2018
Protocolo DAAE nº 2932/18
Autor: Vereador José Carlos Porsani

Venho por meio deste responder as informações conforme solicitado pelo Sr. José Carlos Porsani.

O processo de fluoretação na cidade de Araraquara teve início em 1985 e continua sendo realizado por este Departamento em cumprimento a Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde seguindo os padrões de potabilidade de água para consumo humano.

O laboratório do DAAE realiza 1.900 análises mensais do parâmetro flúor e os resultados obtidos são encaminhados rotineiramente a Vigilância Sanitária de Araraquara através do SISAGUA (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água) e para a Agência Reguladora ARES – PCJ.

No ano de 2017 foram realizadas 22.800 análises de flúor e os resultados obtidos encontram-se dentro dos parâmetros normais, conforme legislação vigente.

Sendo só para o momento, antecipo meus agradecimentos.

Atenciosamente,

Biol. Ms. RENATA LOMBARDI
Ger. de Tratamento de Esgoto
CRB 33.708/01 - Mat. 1148