



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 2733 /18

CÓPIA

Autoria: Vereador Gerson da Farmácia

Despacho: **DEFERIDO**

Araraquara, 21 MAIO 2018


Presidente



039.493/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Seção de Protocolo

23/05/2018 09:38:28 Guichê: 039.493/2018 Processo: 000.003/2018

Nome: **C.M.A. - IND. Nº. 2733/2018**

Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: SOL MANUTENÇÃO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com a Secretária Municipal da Educação, no sentido que seja feita manutenção na parte elétrica, no CER Adelina Leite Amaral, no Bairro Vila Vicentina, nesta cidade. Conforme visita no CER foi constatado que a parte elétrica é muito antiga e não é possível ligar todos os chuveiros ao mesmo tempo sem que haja a interrupção do fornecimento. Solicito o atendimento do meu pedido em caráter de urgência.

Araraquara, 21 de maio de 2018.


GERSON DA FARMÁCIA
Vereador

17191 21/05/2018 09:38:28 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA