



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 0664/2021

Em 15 de abril de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALÚSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 2922/2021 **de 19/04/2021 15:48**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 239/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0239/2021**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, encaminhamos a inclusa cópia do Ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9563 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO
www.daaeararaquara.com.br



ODiretoria de Tratamento de Água e Esgotos Gerência de Tratamento de Água e Esgotos

Araraquara, 09 de abril de 2021.
Ofício nº 010A/21 – ULAB/GTAE

Ilma Sra.
Anna Padilha
Diretora de Tratamento de Água e Esgotos

Ref.: Requerimento nº 239/2021
Assunto: Informações acerca da condição/qualidade do efluente tratado pela Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Araraquara.
Protocolo nº 015.084/2021

Vimos por meio deste, informar sobre a qualidade do efluente tratado pelas ECTE do Assentamento Bela Vista, ETE Araraquara e ETE Bueno as quais são realizados monitoramentos periódicos do esgoto bruto, efluente tratado a ser lançado no corpo receptor e nos pontos a montante e a jusante como exigido pela CETESB nas Licença de Operação das mesmas.

Para os monitoramentos dos efluentes tratados lançados no corpo hídrico segue a legislação CONAMA 430/2011 e Decreto Estadual 8.468/76.

Em resposta as questões levantadas pelo requerimento:

- As ETE's presentes em Araraquara analisam as condições e qualidades dos efluentes em relação a presença de substâncias óleos comestíveis, que são enquadrados pelas legislações CONAMA 430 e Decreto Estadual 8.468 como as substâncias solúveis em hexano, óleos e graxas vegetais e gordura animal e óleos e graxas minerais. Os resíduos de detergentes e sabões não são analisados pois não são parâmetros exigidos pela legislação utilizada para o efluente tratado.
- Os métodos analíticos utilizados tanto para as coletas, preservação e análises das amostras são de referências normativa global, sendo utilizado o Standard Methods for Examination of Water and Wasterwater 22nd Edition, e realizados por laboratórios acreditados a ISO 17.025.
- Referidas amostragens são realizadas para o efluente bruto e efluente tratado para que o monitoramento da qualidade do lançamento dos efluentes no corpo hídrico sejam adequados e respeitando as legislações como também para que possa ser verificadas as condições de operação



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9563 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO
www.daaeararaquara.com.br



dos tratamentos das ETE's.

- De acordo com os relatórios de ensaios, ao se comparar os resultados obtidos em laboratório das amostras coletadas nas ETE's, considerando óleos comestível são adequados ao lançamento permitido em corpos hídricos,
- O DAAE entende que toda e qualquer ação para melhoria da qualidade do meio ambiente é justa e necessária para que o município possa colher resultados positivos em seus tratamentos de água, esgotos, resíduos sólidos e manutenção dos corpos hídricos, fauna e flora.

Salientamos que, para quaisquer observações, nos colocamos à disposição.
Atenciosamente,

Emerson Luiz de Paula
Un. de Análise e Controle
de Qualidade
Coordenador - Matr. 1560

Emerson Luiz de Paula
Coordenador da Unidade de
Análises e Controle da Qualidade

Renata Lombardi
Gerente do Tratamento de Água e
Esgotos

Anna Padilha
Diretora do Tratamento de Água e
Esgotos