



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0804/2021

Em 06 de maio de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 3899/2021 **de 19/05/2021 15:39**
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 325/2021
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 0325/2021**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, informamos, conforme manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que o imóvel está fechado e limpo nas áreas visíveis. Encaminhamos a inclusa cópia do relatório expedido pela Gerência de Defesa Civil.

estima e consideração.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



Araraquara, 12 de Abril de 2021

Referência: INDICAÇÃO CMA Nº. 325/2021 – GUICHÊ PMA – 007.353/2021

DESPACHO


À SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Senhor Secretário,

Informo que em referência aos imóveis situados a **RUA ANTONIO PRADO, 497 E 505 – CENTRO**, informo que em vistoria realizada em 05 de abril de 2021, pelo Engenheiro Carlos Ribeiro, foi constatado que ***“O prédio comercial geminado se encontrava fechado e os responsáveis pelo mesmo não se encontravam no local. A fachada não apresenta trincas nem deformações significantes. Não há risco aparente de desabamento de fachada ou partes da mesma sobre o passeio público”***.

Informo ainda que o prédio comercial cito a **RUA ANTONIO PRADO, 497 – CENTRO**, já havia sido vistoriado por esse departamento em 11 de Janeiro de 2021, pelo Engenheiro Alexandre Cardoso que constatou que ***“O imóvel apresenta algumas rachaduras e parte do assoalho com pontos de cupins. Não há risco de desabamento.”***

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos


CLEOVALDO LUIZ DELL'ACQUA JUNIOR

Gerência de Defesa Civil