



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1928/2021

Em 08 de setembro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 7237/2021 de 09/09/2021 15:47

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 665/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0665/2021**, de autoria do Vereador **CARLÃO DO JÓIA**, encaminhamos a inclusa cópia do Ofício expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
GERÊNCIA DE DRENAGEM



OFÍCIO Nº: 065/2020-SMOSP-GDren

Ao Secretária Municipal de Obras Públicas.
Sr. SÉRGIO JOSÉ PELICOLA

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº.: 41828/2021

Em resposta ao requerimento nº. 665/2021 formulado pelo Exmo. Sr. Vereador Carlão do Joia referente às grades utilizadas nas obras de ampliação do sistema de drenagem na região do Yolanda Ópice, informamos que as grades de ferro fundido utilizadas estão de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como atendem aos padrões utilizados pela Prefeitura do Município de Araraquara. Assim não resta dúvida de nosso corpo técnico quanto a qualidade do material aplicado na execução dos serviços.

Ocorre que devido a fatores de ordem social e econômica que estamos passando neste período de pandemia, houve um aumento absurdo do preço do ferro no mercado de sucata e o município está sofrendo com o furto das grades e tampões de ferro do sistema de galeria de águas pluviais em todo o perímetro urbano.

Ressalte-se que, com a estrutura atual de servidores, não temos condições de realizar a substituição na velocidade necessária, e que o contrato de manutenção foi encerrado, e estamos aguardando a contratação de nova empresa através de processo licitatório que se encontra publicado no Portal da Transparência do município através da MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2391/2021.

Quanto aos serviços de manutenção nossas equipes devem realizar nos próximos dias os serviços de limpeza necessários, e nos locais de maior risco iremos efetuar o tamponamento provisório até o material necessário a solução definitiva estar disponível em nosso almoxarifado central.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para os eventuais esclarecimentos necessários.

Araraquara, 1 de setembro de 2021.

ENG. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
Gerência de Drenagem