



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 922/2021

Requer informações referentes ao CER Valle Verde.

Considerando que realizei visita de fiscalização no Centro de Educação e Recreação “Professora Lourdes Aparecida Carvalho Prada” - CER Valle Verde, inaugurado em 11 de agosto de 2020;

Considerando que essa obra e outros equipamentos públicos de educação foram reivindicações dos moradores da região no Orçamento Participativo do ano de 2017;

Considerando que sem as unidades educacionais, as famílias precisavam matricular seus filhos em creches e escolas de outros bairros;

Considerando que, além do CER citado, outras duas creches e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF, foram entregues no mesmo ano;

Considerando que, de acordo com informações publicadas no Portal da Prefeitura Municipal de Araraquara (<http://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2020/agosto/11/cer-professora-lourdes-prada-e-inaugurado-no-residencial-valle-verde>), a obra do CER Valle Verde recebeu um investimento de R\$ 2.029.301,72, possuindo cinco salas, com capacidade total para atender 120 alunos com idade até cinco anos;

Considerando que a obra foi feita em parceria com a Caixa Econômica Federal, que destinou R\$ 11,4 milhões para investimento nos quatros equipamentos públicos educacionais da região do Valle Verde;

Considerando que na visita realizada no dia 27 de setembro de 2021, mais de um ano após a inauguração da unidade, verifiquei que o CER necessita de uma atenção do Poder Executivo, para melhor atender os alunos que frequentam a creche;

Considerando ainda que, até a data da visita, a unidade não contava com itens básicos para o pleno funcionamento,

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edinho Silva, no sentido de encaminhar, a essa Casa de Leis, as seguintes informações documentadas:

PROTÓCOLO 7871/2021 - 28/09/2021 10:53



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

1- Por qual motivo as salas não possuem ventiladores, considerando que nossa cidade tem muitos dias com altas temperaturas?

2 - Por qual motivo a unidade não conta com a cozinha em pleno funcionamento para a preparação de alimentação, considerando que até a data da visita, o fogão industrial não estava instalado, e que, na grande maioria dos casos, crianças dependem da alimentação fornecida pela unidade escolar para se alimentar?

3 - As famílias das crianças matriculadas continuaram recebendo o “kit alimentação” fornecido durante o período que as unidades não estavam com atendimento presencial por causa da pandemia? Qual foi a última data de fornecimento?

4 - Por qual motivo a unidade só atende crianças de 0 a 3 anos de idade, já que a matéria publicada no Portal da Prefeitura Municipal de Araraquara (<http://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2020/agosto/11/cer-professora-lourdes-prada-e-inaugurado-no-residencial-valle-verde>) informa que o atendimento é para crianças de até 5 anos de idade?

5 - Como está a distribuição para o atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade nos Centros de Educação e Recreação inaugurados na região do Valle Verde?

6 - Por qual motivo o reparo na distribuição de água da unidade não foi feito, considerando que após um problema na caixa d'água, uma parte da creche (praticamente metade) está sem água?

7 - Por qual motivo não é feito o devido reparo nas caixas de inspeção, considerando que, periodicamente, o esgoto retorna para a unidade?

8 - Por qual motivo os chuveiros de voltagem 127v foram instalados em uma rede de 220v, considerando que 2 (dois) chuveiros da sala de recursos estão queimados?

9 - Existe a possibilidade de instalação de mais um ponto de água potável, considerando que a unidade só conta com um?

10 - Há previsão para o reparo no muro da unidade, considerando que ele está com trincos, apresentando risco de queda e invasão?

11 - Por qual motivo o reparo na distribuição da eletricidade da unidade não foi feito, considerando que a energia é interrompida várias vezes ao dia e em praticamente todos os dias da semana?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 28 de setembro de 2021.

RAFAEL DE ANGELI



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

PROTÓCOLO 7871/2021 - 28/09/2021 10:53