



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5564/2021

URGENTE - Manutenção interna e externa dos aparelhos de ar condicionado na USF - Dr. Euclides Croce.

Indico ao Senhor Prefeito que entre em entendimento com os setores competentes a fim de que se providencie a manutenção interna e externa dos aparelhos de ar condicionado na USF - Dr. Euclides Croce, localizada na Av. Carlos de Angeli, 350, no bairro Vale do Sol.

Muito mofo e mau cheiro nos aparelhos de ar condicionado, em diversos setores e também nos consultórios. Necessário verificar o gás, limpar os filtros e higienizar o condensador para evitar a proliferação de fungos, ácaros, vírus e bactérias.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 14 de dezembro de 2021.

LUNA MEYER

PROTÓCOLO 10444/2021 - 14/12/2021 17:29



USF Dr. Euclides Crocce



USF Dr. Euclides Crocche



USF Dr. Euclides Crocche