



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 5586/2021

Revisão do quadro de distribuição de energia e reparos necessários, na USF - Dr. Euclides Croce - Vale do Sol.

Indico ao Senhor Prefeito que entre em entendimento com os setores competentes a fim de que se providencie a revisão do quadro de distribuição de energia e reparos necessários, na USF - Dr. Euclides Croce, localizada na Av. Carlos de Angeli, 350, no bairro Vale do Sol.

Funcionários informaram que a unidade tem problemas frequentes de queda de energia e quando isso acontece, aparelhos queimam e essa situação ocasiona prejuízos ao erário público. É necessário revisar a rede de distribuição e proceder os reparos necessários para solucionar este problema.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 14 de dezembro de 2021.

LUNA MEYER

PROTÓCOLO 10467/2021 - 14/12/2021 18:52



**USF Dr. Euclides Crocce**