



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0272/2022

Em 03 de fevereiro de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 1294/2022 **de 04/02/2022 15:26**
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 68/2022
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0068/2022**, de autoria do Vereador **LUCAS GRECCO**, pelo presente, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Araraquara
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Gerência de Instalações Elétricas E Iluminação Pública

Araraquara, 27 de janeiro de 2022.

À Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ilmo. Sr Secretário Sergio José Pelícolla

Em resposta aos questionamentos:

1 – Especificamente no ano de 2021 foram trocadas 21.669 luminárias na região urbana pela empresa Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano EIRELI, com um investimento total de R\$ 14.300.744,53.

2 – Não temos informações de demoras maiores que 90 dias nos protocolos atendidos via 0800. Houveram atrasos nos atendimentos das garantias de luminárias LED devido ao atraso nas entregas do fabricante de luminárias para a empresa contratada, que se deu pela escassez de produtos no mercado, principalmente na questão dos chips (componentes da luminária) que são importados da china, apesar da luminária ser de fabricação nacional. Informo que na presente data o fornecimento já foi reestabelecido e as garantias estão sendo atendidas em tempo condizente com o contrato.

3 – A prefeitura não possui estoque próprio de luminárias LED, nem mesmo este se justifica, pois não possuímos no parque de iluminação luminárias LED que não estão cobertas por garantia.

Vale lembrar que entre as justificativas para troca de iluminação para LED estão além da economia de energia e da melhor luminosidade, a redução de custo com manutenção, sendo que é normatizado pelo INMETRO que os fabricantes ofereçam garantia completa de 5 anos para luminárias de via pública.

Essa garantia não nos foi negada pela empresa Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano EIRELI, que mantém o atendimento, apenas existiu um atraso devido a escassez de produtos no mercado, que já foi normalizada. Esclareço ainda que segundo contato com o engenheiro da empresa na data de hoje, esta possui cerca de 500 luminárias em seu estoque para atendimento de garantias solicitadas pela prefeitura.

Eng. Fernando Henrique Valente
Gerente de Instalações Elétricas e Iluminação Pública
CREA/SP: 5069025963



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Araraquara, 02 de Fevereiro de 2022

À Chefia de Gabinete

Através do presente, referente ao processo nº 5597/2022 que trata do Requerimento nº68/2022, encaminho informações prestadas pela Gerência de Instalações Elétricas e Iluminação Pública (fl.02), com as quais estou de ciente e de acordo.

Sem mais para o momento, cordiais saudações.

Atenciosamente.

SÉRGIO JOSÉ PELÍCOLLA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos