



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1740/2022

Manutenção elétrica corretiva e preventiva na USF Dirce Ragassi Cândido, Rua André Franco Montoro, S/N, no Assentamento Monte Alegre.

Indico ao senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de proceder com a manutenção elétrica corretiva e preventiva na USF Dirce Ragassi Cândido, Rua André Franco Montoro, S/N, no Assentamento Monte Alegre.

Interruptores sem funcionar, impedindo o uso de ventiladores. Fiação pendurada e em alguns pontos com remendos de fios coloridos diversos. Tomadas que não estão de acordo com o equipamento ou eletrodoméstico que está sendo utilizado nela, fazendo com que o uso de adaptadores seja constante e favorecendo superaquecimento e risco de incêndios. O compressor do dentista não funciona, removeram peças que estão no piso do local onde está condicionado. A máquina de lavar está encostada no banheiro, bloqueando parcialmente o espaço e os dois chuveiros estão em desuso.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 21 de março de 2022.

LUNA MEYER



MANUTENÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS
USF Dirce Ragassi Cândido - Ass. Monte Alegre

