



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 1748/2022

Adequação do equipamento de combate à incêndios, na USF Dirce Ragassi Cândido, Rua André Franco Montoro, S/N, no Assentamento Monte Alegre.

Indico ao senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de regularizar a sinalização de combate a incêndio e adequação dos extintores, na USF Dirce Ragassi Cândido, Rua André Franco Montoro, S/N, no Assentamento Monte Alegre.


Conforme visita realizada por este gabinete no dia 23/02, constatou-se que no local há um número insuficiente de extintores, pouca sinalização e compartimentos incorretos para os mesmos, não há sinalização alguma e nem avisos. Faz-se necessária a regularização, considerando se tratar de uma unidade de saúde.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 21 de março de 2022.

LUNA MEYER

PROTÓCOLO 2927/2022 - 21/03/2022 14:21



**SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO**  
USF Dirce Ragassi Cândido - Ass. Monte Alegre