



**Departamento Autônomo de Água e Esgotos**  
 Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/SP  
 Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770 1595  
 CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual Isento  
[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



**Unidade de Controle Operacional**  
 Gerência de Controle de Perdas e Eficiência Energética

**Funcionamento Poço Planalto - Período de Janeiro/2022 a Maio/2022**

DIAS	Volume Produzido					Horas Trabalhadas				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.314,7	00:00	00:00	00:00	00:00	11:37
2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.633,6	00:00	00:00	00:00	00:00	13:13
3	0,0	0,0	0,0	0,0	3.038,7	00:00	00:00	00:00	00:00	15:15
4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.175,3	00:00	00:00	00:00	00:00	10:55
5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.826,6	00:00	00:00	00:00	00:00	09:10
6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.912,9	00:00	00:00	00:00	00:00	09:36
7	0,0	0,0	0,0	0,0	2.826,2	00:00	00:00	00:00	00:00	14:11
8	873,4	0,0	0,0	0,0	2.155,3	04:23	00:00	00:00	00:00	10:49
9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.636,9	00:00	00:00	00:00	00:00	13:14
10	215,9	0,0	0,0	0,0	2.264,9	01:05	00:00	00:00	00:00	11:22
11	132,8	0,0	0,0	0,0	2.919,2	00:40	00:00	00:00	00:00	14:39
12	0,0	0,0	0,0	0,0	2.487,4	00:00	00:00	00:00	00:00	12:29
13	0,0	0,0	0,0	0,0	2.450,9	00:00	00:00	00:00	00:00	12:18
14	0,0	0,0	0,0	0,0	2.597,0	00:00	00:00	00:00	00:00	13:02
15	0,0	0,0	0,0	0,0	1.946,4	00:00	00:00	00:00	00:00	09:46
16	0,0	0,0	0,0	0,0	2.138,7	00:00	00:00	00:00	00:00	10:44
17	0,0	0,0	0,0	0,0	3.287,8	00:00	00:00	00:00	00:00	16:30
18	0,0	0,0	0,0	1.657,2	0,0	00:00	00:00	00:00	08:19	00:00
19	0,0	0,0	0,0	4.250,9	0,0	00:00	00:00	00:00	21:20	00:00
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25	1.896,3	0,0	0,0	677,5	0,0	09:31	00:00	00:00	03:34	00:00
26	690,8	0,0	0,0	2.666,8	0,0	01:50	00:00	00:00	13:23	00:00
27	0,0	0,0	0,0	2.690,0	0,0	00:00	00:00	00:00	13:30	00:00
28	687,4	0,0	0,0	3.254,6	1.690,4	03:28	00:00	00:00	16:20	08:29
29	800,4		0,0	2.487,4	1.434,7	04:01		00:00	12:29	07:12
30	687,4		0,0	3.612,2	1.477,8	03:27		00:00	18:08	07:25
31	0		0,0		2.281,5	00:00		00:00		11:27
<b>TOTAL</b>	<b>5.984,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21.296,6</b>	<b>48.496,9</b>	<b>28,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,03</b>	<b>243,23</b>

**Observações:**

31/12/2021 - Poço Planalto - bomba queimada  
 08/01/2022 - Poço Planalto - bomba trocada  
 19/04/2022 - Poço Planalto - bomba queimada  
 25/04/2022 - Poço Planalto - bomba trocada  
 18/05/2022 a 27/05/2022 - manutenção no poço Planalto

O tempo de funcionamento do poço é determinado pelo balanço hídrico do setor.

O setor do Planalto é abastecido pelo Poço Planalto, Poço Flora, Estação de Tratamento de Água do Paiol e também com auxílio da Estação de Tratamento de Água da Fonte