



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### INDICAÇÃO Nº 699/2026

Solicita adequações e reparos de acessibilidade na UPA Central “Amélia Bernardino Cutrale”, situada na Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira, no bairro Vila Velosa.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, para que sejam adotadas as providências necessárias para a realização de adequações e reparos na UPA Central “Amélia Bernardino Cutrale”, localizada na Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira, no bairro Vila Velosa.

O local necessita de intervenções urgentes, especialmente na área de acesso. Na entrada da triagem, faz-se necessária a retirada do degrau existente, a fim de garantir acesso livre e seguro às cadeiras de rodas, atendendo aos princípios de acessibilidade. No acesso da urgência, utilizado para entrada de macas, o piso apresenta rugosidade excessiva, sendo necessária a adequação da rampa para torná-la mais suave, visto que, nas condições atuais, há risco de tombamento da maca, principalmente no transporte de pacientes. Ressalta-se ainda que, em dias chuvosos, ocorre inundação na entrada da urgência, em razão do escoamento inadequado da água proveniente da calha do prédio, sendo indispensável o redirecionamento da água pluvial para evitar alagamentos e riscos aos pacientes e profissionais da saúde. As medidas solicitadas são essenciais para garantir segurança, acessibilidade, dignidade no atendimento e melhores condições de trabalho aos servidores, bem como para assegurar um atendimento adequado à população que utiliza a unidade.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 28 de janeiro de 2026.

ENFERMEIRO DELMIRAN



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ENFERMEIRO DELMIRAN Indicação nº 699/2026/1069/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse  
<http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento - 2D0S-Y089-7K06-7810



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=2D0SY0897K067810>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **2D0S-Y089-7K06-7810**