



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 13 de fevereiro de 2026.

Ao
Excelentíssimo Senhor
RAFAEL DE ANGELI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **indicação nº 700/2026**, de autoria do Vereador **ENFERMEIRO DELMIRAN**, que solicita adequações e reparos de acessibilidade na UPA Central "Amélia Bernardino Cutrale", situada na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, no bairro Vila Velosa, encaminhamos a manifestação da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – FUNGOTA, em resposta ao presente expediente.

Ressaltamos que a Administração Municipal, em permanente diálogo com esta respeitável Casa Legislativa, mantém empenho contínuo na execução de melhorias dos espaços públicos, sempre com o objetivo de promover a qualidade de vida da população e assegurar o adequado atendimento às suas demandas.

Renovamos, assim, nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ROGER MENDES
Assessor Executivo da Chefia de Gabinete

PEDRO MONTEIRO
Chefe de Gabinete

Araraquara/SP, 5 de fevereiro de 2026

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA” – MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA - FUNGOTA ARARAQUARA, fundação pública de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.986.862/0001-40, com sede na Rua Carlos Gomes, nº 1610, Centro, no município de Araraquara/SP, CEP 14.801-340, neste ato representada por sua Diretora Executiva que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em atendimento aos apontamentos apresentados pelo Nobre Edil – ENFERMEIRO DELMIRAN, por meio do INDICAÇÃO 700/2026, informar o que se segue:

Infere-se a INDICAÇÃO de melhoria nas condições de acessibilidade na UPA CENTRAL.

Em visita in loco com profissional do setor técnico da Secretaria de Obras, constatamos que de fato, a entrada da TRIAGEM, apresenta um degrau de 2 cm que impõe ajuste pontual com rampa de alvenaria que já foi solicitada à equipe de manutenção local e que será providenciada ainda esta semana.

Quanto a rampa de acesso para macas no setor de EMERGÊNCIA, realizadas aferições pertinentes, constatou-se que a rampa encontra-se dentro dos parâmetros exigidos pela norma técnica inerente, conforme tabela abaixo:

TABELA - CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA RAMPAS			
Inclinação admissível de cada segmento de rampa	Desnível máx. de cada segmento de rampa	N.º máximo permitido de Segmentos de rampa	Comprimento máx. de cada segmento de rampa
1:8 ou 12,5%	0,183 m	01	1,46 m
1:10 ou 10%	0,274 m 0,500 m 0,750 m	08 06 04	2,74 m 5,00 m 7,50 m
1:12 ou 8,33%	0,900 m	10	10,80 m
1:16 ou 6,25%	1,000 m 1,200 m	14 12	16,00 m 19,20 m

De toda sorte, no intuito de otimizar o acesso no local, solicitamos a instalação de FITA LIXA ANTIDERRAPANTE nas rampas, para melhor tração e segurança dos profissionais que transportam as macas.

Por fim, no tocante ao apontamento de “inundação” na entrada da emergência em dias de chuva, de fato constatamos irregularidades no piso externo e a necessidade de instalação de grelhas para coleta de água pluvial, conforme se infere da imagem que se segue:



Considerando se tratar de obra de alvenaria mais complexa, requisitaremos o serviço ao setor de obras da Prefeitura.

Certa em ter esclarecido à contento a questão, aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Att,



GRAZIELE FARIAS DE ALMEIDA
Diretora Executiva – FUNGOTA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8CC8-57D6-F6C4-4C85

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 13/02/2026 11:36:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 13/02/2026 15:40:39
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8CC8-57D6-F6C4-4C85>