



LEGENDA	
	PONTO DE ALIMENTAÇÃO DAS CONDENSADORAS
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR
	ELETRODUTO PVC (CONDUITE) Ø3/4" (QUANDO NÃO INDICADO) EMBUTIDO NA PAREDE OU LAJE
	ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm - CHAPA #16
	ELETROCALHA PERFURADA 50x50mm - CHAPA #16
	FIAÇÃO: FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO

NOTAS: 1- OS ELETRODUTOS NÃO INFORMADOS SERÃO Ø3/4"; 2- TODA ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVERÁ SER INFORMADA AO PROJETAISTA RESPONSÁVEL; 3- AS BITOLAS MÍNIMAS DEVERÃO SER PARA CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO 1,5mm² E PARA CIRCUITO DE FORÇA Ø2,5mm²; 4- OS CABOS UTILIZADOS PARA ILUMINAÇÃO E FORÇA EXTERNA E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO SER DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV E PARA A ALIMENTAÇÃO INTERNA DOS PREDIOS SERÃO CABOS ANTICHAMA 750 V; 5- AS ÁREAS INDICADAS SEM INTERVENÇÃO DEVERÃO SER VERIFICADOS E AJUSTADOS EM CAMPO, CASO NECESSARIO ALGUM REAJUSTAMENTO NÃO PLANEJADO DEVIDO AO NÃO LEVANTAMENTO CADASTRAL;	6- OS QUADROS EXISTENTES DEVERÃO SER REMANEJADOS (CASO NECESSARIO), NÃO SENDO POSSIVEL INFORMAR NESTE PROJETO, DEVIDO AO NÃO LEVANTAMENTO CADASTRAL E NÃO RECEBIMENTO DOS PROJETOS EXISTENTES; 7- AS LUMINARIAS FORAM DIMENSIONADAS UTILIZANDO METODO DE LUMENS A ATRAVÉS SOFTWARE Q1 ELCTRICO, UTILIZANDO OS LUX DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO - CIE 8995 - 1 8- PROJETO - PT11 - ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO 9- TODO PROJETO ELÉTRICO ATENDE A NORMA NBR 5410 - 4 EGD 13 (CPFL) 9- FIAÇÃO: - PRETO : FASES - AZUL: NEUTRO - VERDE/AMARELO: TERRA - AMARELO: RETORNO.
---	--

00	EMIÇÃO INICIAL	LOGATTI	ARIEL		
Nº	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
	REVISÕES				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
Projeto	UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO ELÉTRICO	Arquivo
Título	PLANTA BAIXA - INST. ELÉTRICA GERAL	Folha nº 09/17
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 24/02/2024
Código	UPA-EX-ELE-001	Escala Revisão INDICADA .00.